Energiestrukturdaten nach § 10 Abs. 2 StromNEV

Durchschnittsverluste

USp HS / MS	0,28 %
MS	0,82 %
USp MS / NS	1,34 %
NS	2,98 %